

**Características principales:**

- Subestación de tipo interior de doble barra en 6'3 Kv.
- Dispondrá de un conjunto de celdas con módulos extraíbles marca ICET del tipo universal.
- Servicios auxiliares.
- Presupuesto: 531.485,60 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto en esta Dirección General de Industria, Gabinete de Apoyo Técnico y Planificación Industrial, sita en calle Castelar, 1 - 5º derecha, 39004 Santander, y formulándose al mismo tiempo las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de veinte días, contando a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Santander, 12 de abril de 2007.—El director general de Industria, Pedro Obregón Cagigas.

07/6004

## CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

### Dirección General de Industria

*Información pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de una subestación de 55/6'3 Kv denominada SS Oeste, promovida por la empresa Solvay Química, S.L., expediente número 18.438/05.*

A efectos de lo previsto en el artículo 10 del Decreto 6/2003, de 16 de enero (BOC del 29 de enero de 2003), se somete a información pública la petición de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la construcción de la instalación siguiente:

«Subestación de 55/6'3 Kv denominada «SS Oeste»».

Peticionario: Solvay Química, S.L.

Lugar donde se va a establecer la instalación: Recinto fabril de la empresa Solvay Química, S.L. en Barreda, término municipal de Torrelavega.

Finalidad de la instalación: El proyecto se enmarca dentro de las actuaciones que la empresa Solvay Química, S.L. tiene previstas para el reacondicionamiento de su red de alta tensión con el objetivo de garantizar una alta fiabilidad en el reparto de la energía generada y consumida por la citada planta.

**Características principales:**

- Subestación de tipo interior de doble barra en 6'3 Kv.
- 2 transformadores de intemperie, ambos de [20 MVA (ONAF)/16 MVA (ONAN)] y relación de transformación 55/6'3 Kv.
- Servicios auxiliares.
- Presupuesto: 538.155 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto en esta Dirección General de Industria, Gabinete de Apoyo Técnico y Planificación Industrial, sita en calle Castelar, 1 - 5º derecha, 39004 Santander, y formulándose al mismo tiempo las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de veinte días, contando a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Santander, 12 de abril de 2007.—El director general de Industria, Pedro Obregón Cagigas.

07/6005

## CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

### Dirección General de Industria

*Información pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto de modificación de la subestación de 55 Kv denominada SS Este, promovida por la empresa Solvay Química, S.L., expediente número 541/05.*

A efectos de lo previsto en el artículo 10 del Decreto 6/2003, de 16 de enero (BOC del 29 de enero de 2003), se somete a información pública la petición de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la construcción de la instalación siguiente:

«Modificación Subestación 55 Kv».

Peticionario: Solvay Química, S.L.

Lugar donde se va a establecer la instalación: Recinto fabril de la empresa Solvay Química, S.L. en Barreda, término municipal de Torrelavega.

Finalidad de la instalación: El proyecto se enmarca dentro de las actuaciones que la empresa Solvay Química, S.L. tiene previstas para el reacondicionamiento de su red de alta tensión con el objetivo de garantizar una alta fiabilidad en el reparto de la energía generada y consumida por la citada planta.

**Características principales:**

- La modificación consistirá básicamente en la sustitución de la armadura antigua y la incorporación de una posición de salida de interconexión con la nueva subestación Gis, compuesta por:
  - 2 seccionadores tripolares giratorios de aislamiento 72'5 Kv y 1.250 A.
  - 3 transformadores de tensión de 55 Kv.
  - 1 interruptor tripolar.
  - 3 autoválvulas para red de 55 Kv.
  - 6 aisladores de apoyo para 6'6 Kv.
  - Instalación de nuevas estructuras para las autoválvulas, botellas terminales y aisladores de apoyo.
- Presupuesto: 104.541,81 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto en esta Dirección General de Industria, Gabinete de Apoyo Técnico y Planificación Industrial, sita en calle Castelar, 1 - 5º derecha, 39004 Santander, y formulándose al mismo tiempo las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de veinte días, contando a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Santander, 12 de abril de 2007.—El director general de Industria, Pedro Obregón Cagigas.

07/6006

## CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

### Dirección General de Industria

*Información pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la remodelación de la subestación de 12/0'4 Kv denominada SS Oficinas Sondeos, promovida por la empresa Solvay Química, S.L., expediente número 20.242/05.*

A efectos de lo previsto en el artículo 10 del Decreto 6/2003, de 16 de enero (BOC del 29 de enero de 2003), se somete a información pública la petición de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la construcción de la instalación siguiente:

«Remodelación de la Subestación de 12/0'4 Kv denominada «S.S. oficinas Sondeos»».

Peticionario: Solvay Química, S.L.

Lugar donde se va a establecer la instalación: Recinto fabril de la empresa Solvay Química, S.L. en Barreda, término municipal de Torrelavega.

Finalidad de la instalación: El proyecto se enmarca dentro de las actuaciones que la empresa Solvay Química, S.L. tiene previstas para el reacondicionamiento de su red de alta tensión con el objetivo de garantizar una alta fiabilidad en el reparto de la energía generada y consumida por la citada planta.

**Características principales:**

- Subestación de tipo interior de simple barra en 12 Kv
- Acometida subterránea desde el apoyo número 20 de la línea aérea Caseta de Corte-Sondeos de Bombas.
- Las celdas son del tipo NXAIR-M de Siemens o similar, equipadas con módulos extraíbles.
- Servicios auxiliares.
- Presupuesto: 42.678 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto en esta Dirección General de Industria, Gabinete de Apoyo Técnico y Planificación Industrial, sita