

Características de la instalación:

- Línea de media tensión subterránea:

Tensión: 12/20 kV.

Longitud: 224 m.

Número de circuitos: 1.

Tipo: RHZ-1.

Origen: Apoyo metálico CTI El Puente (Limpias) Ex.

Final: CT Riomar.

- Centro de transformación:

Denominación: Riomar.

Tipo: Edificio.

Celdas de línea: Dos (modulares).

Celda protección de trafo: Una (modular).

Potencia: 1 de 250 kVA, ampliable a 1 de 630 kVA.

Relación de transformación: 12.000 para 420 V.

Presupuesto: 6.776.558 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto en esta Dirección General de Industria, Servicio de Energía, sito en calle Castelar, número 13, principal derecha 39004-Santander, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones que se estimen oportunas, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Santander, 17 de octubre de 2000.—El director general de Industria, Pedro Obregón Cagigas.

00/11526

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, TRABAJO Y COMUNICACIONES

Dirección General de Industria

Información pública de petición de instalación eléctrica, expediente número AT-224/00.

A efectos de lo previsto en el artículo 9 del Decreto 2.617/1966 de 20 de octubre (BOE del 24 de octubre de 1966), se somete a Información Pública la petición de autorización administrativa de la instalación eléctrica siguiente:

«Centro de transformación Gerra y línea de media tensión subterránea a 12/20 kV».

Peticionario: Electra de Viesgo I, S. A.

Lugar donde se va a establecer la instalación: Rasines.

Finalidad de la instalación: Instalación de una línea eléctrica subterránea que alimentará al centro de transformación Gerra, así como la instalación de este centro de transformación.

Características de la instalación:

- Línea de media tensión subterránea:

Tensión: 12/20 kV.

Longitud: 62 m.

Número de circuitos: 1.

Tipo: RHZ-1.

Origen: Apoyo metálico número 1 Derivación a CTI Guerra.

Final: CT Gerra.

- Centro de transformación:

Denominación: Gerra.

Tipo: Prefabricado de hormigón.

Celdas: Compactas 2L+1P.

Potencia: 1 de 250 kVA, ampliable a 1 de 630 kVA.

Relación de transformación: 12.000 para 420 V.

Presupuesto: 3.033.673 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto en esta Dirección General de Industria, Servicio de Energía, sito en calle Castelar, número 13, principal derecha 39004-Santander, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones que se estimen oportunas, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Santander, 17 de octubre de 2000.—El director general de Industria, Pedro Obregón Cagigas.

00/11527

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, TRABAJO Y COMUNICACIONES

Dirección General de Industria

Información pública de petición de instalación eléctrica, expediente número AT-225/00.

A efectos de lo previsto en el artículo 9 del Decreto 2.617/1966 de 20 de octubre (BOE del 24 de octubre de 1966), se somete a Información Pública la petición de autorización administrativa de la instalación eléctrica siguiente: «Reforma del centro de transformación CT-4 Cazoña».

Peticionario: Electra de Viesgo I, S. A.

Lugar donde se va a establecer la instalación: Calle José M.^a de Cossío (Santander).

Finalidad de la instalación: La reforma del centro de transformación denominado CT-4 Cazoña. Dicha reforma consiste en la transformación de la instalación eléctrica actual con celdas tipo «in situ» a una instalación con celdas prefabricadas.

Características de la instalación:

- Centro de transformación:

Denominación: CT-4 Cazoña

Tipo: Celdas modulares.

Celdas de línea: Cuatro.

Celdas de remonte: Una.

Celdas de acople: Una.

Celda protección de trafo: Dos (una de reserva).

Potencia: Trafo número 1-400 kVA, para 380 V.

Relación de transformación: 12000/398-230-133 V.

Presupuesto: 1.886.942 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto en esta Dirección General de Industria, Servicio de Energía, sito en calle Castelar, número 13, principal derecha 39004-Santander, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones que se estimen oportunas, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Santander, 17 de octubre de 2000.—El director general de Industria, Pedro Obregón Cagigas.

00/11528

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, TRABAJO Y COMUNICACIONES

Dirección General de Industria

Información pública de petición de instalación eléctrica, expediente número AT-226/00.

A efectos de lo previsto en el artículo 9 del Decreto 2.617/1966 de 20 de octubre (BOE del 24 de octubre de 1966), se somete a Información Pública la petición de autorización administrativa de la instalación eléctrica siguiente: «Línea de media tensión subterránea a 12/20 kV CT Argos a Soano».

Peticionario: Electra de Viesgo I, S. A.

Lugar donde se va a establecer la instalación: Arnuelo.

Finalidad de la instalación: Instalación de una línea eléctrica subterránea que enlazará al centro de transformación Argos con el apoyo metálico número 27 de la LMT 12/20 kV La Venera-Noja II, motivado por el desmontaje de un tramo de la LMTA.

Características de la instalación:

- Línea de media tensión:

Tensión: 12/20 kV.

Longitud: 1.384 m.

Número de circuitos: 1.

Tipo: RHZ-1.

Origen: CT Argos.

Final: Apoyo metálico número 27 LMT La Venera-Noja II.

Presupuesto: 23.772.356 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto en esta Dirección General de Industria, Servicio de Energía, sito en calle Castelar, número 13,