

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

CVE-2022-1882 *Información pública de la solicitud de autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto denominado Modificación conductor L.A.T. 12/20 kV Campus, entre CT Calleja Norte (1232) y CT Joaquín Costa (13832). Expediente AT-13-2022.*

A efectos de lo previsto en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico («Boletín Oficial del Estado» número 310 de 27-12-2013), además de la vigente Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa («Boletín Oficial del Estado» número 351 de 17-12-1954) y su Reglamento, que resultan de aplicación supletoria conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 24/2013; en el capítulo V del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica («Boletín Oficial del Estado» número 310 de 27-12-2000); en el Decreto 6/2003, de 16 de enero, por el que se regulan las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica (BOC número 19 de 29-01-2003), en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 («Boletín Oficial del Estado» número 68 de 19-03-2008); en el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 («Boletín Oficial del Estado» número 139 de 09-06-2014), se someten al trámite de información pública la solicitud de autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y declaración en concreto de utilidad pública, para la construcción de la instalación eléctrica siguiente:

"Modificación conductor LAT 12/20 kV Campus, entre CT Calleja Norte (1232) y CT Joaquín Costa (13832)".

Peticionario: Viesgo Distribución Eléctrica, S. L. (NIF B62733159).

Finalidad: Mejorar la calidad del suministro eléctrico en la zona. Para ello se sustituirá la LAT subterránea Campus, desde el CT Calleja Norte (1232) hasta el CT Joaquín Costa (13822).

Situación: Calle Calleja Norte, Avenida de los Infantes y Bajada de la Caña, en Santander.

Actuaciones proyectadas:

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN PROYECTADA.

Tensión nominal: 20 kV.

Tensión de servicio: 12 kV.

Condiciones de instalación: Bajo tubo.

Origen: Celda de Línea del C.T. Calleja Norte (1232).

Coordenadas UTM del Origen: X: 436.387; Y: 4.813.330; Huso: 30.

MARTES, 22 DE MARZO DE 2022 - BOC NÚM. 56

Final: Celda de Línea del CT Joaquín Costa (13832).
 Coordenadas UTM del Final: X: 436.423; Y: 4.813.196; Huso: 30.
 Longitud: 520 metros.
 Conductor (Tipo y Sección): RHZ1-OL 12/20 kV 1x240 K Al + H16.

Proyecto redactado por la Ingeniera Técnica Industrial Raquel Gutiérrez Martín y visado, el 2 de febrero de 2022, por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Cantabria con el número 125100.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto en el apartado Información Pública de nuestra web (dgicc.cantabria.es) y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Asimismo, la presente publicación se realiza a los efectos de notificación previstos en el artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Santander, 14 de marzo de 2022.
 El director general de Industria, Energía y Minas,
 Manuel Daniel Alvear Portilla.

| AT-13-2022. Modificación conductor L.A.T. 12/20 kV Campus, entre CT Calleja Norte (1232) y CT Joaquín Costa (13832). Santander. Relación de propietarios, bienes y derechos afectados | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------------|---|---|---|---|--|---|
| PARCELA Nº | REF. CATASTRAL | TÉRMINO MUNICIPAL | PROPIETARIO | SERVIDUMBRE NUEVA Canalización superficie afectada m2 | SERVIDUMBRE NUEVA CANALIZACIÓN Arquetas (ud) | SERVIDUMBRE TOTAL Vuelo y canalización superficie afectada m2 | ACCESOS (OCUPACIÓN TEMPORAL) Longitud | ACCESOS (OCUPACIÓN TEMPORAL) Superficie afectada m2 |
| 1 | 6534012VP3163D | SANTANDER | "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ JOAQUÍN COSTA 15-A" | 40,00 | 2,00 | 40,00 | 90,47 | 221,30 |