

7.2.MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

CVE-2022-6141 *Información pública de solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto denominado Soterramiento de la L.A.T. 12/20 kV San_Miguel_N - Renedo3 (tramo 1A07899-AV63744) y la L.A.T. 12/20 kV Reocín - R_Cartes (tramo 2A85727-AV96737). Expediente AT-125-2021.*

A efectos de lo previsto en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico («Boletín Oficial del Estado» número 310 de 27-12-2013), además de la vigente Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa («Boletín Oficial del Estado» número 351 de 17-12-1954) y su Reglamento, que resultan de aplicación supletoria conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 24/2013; en el capítulo V del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica («Boletín Oficial del Estado» número 310 de 27-12-2000); en el Decreto 6/2003, de 16 de enero, por el que se regulan las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica (BOC número 19 de 29-01-2003), en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 («Boletín Oficial del Estado» número 68 de 19-03-2008); en el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 («Boletín Oficial del Estado» número 139 de 09-06-2014), se someten al trámite de información pública la solicitud de autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y declaración en concreto de utilidad pública, para la construcción de la instalación eléctrica siguiente:

"Soterramiento de la L.A.T. 12/20 kV San_Miguel_N - Renedo3 (tramo 1A07899-AV63744) y la L.A.T. 12/20 kV Reocín - R_Cartes (tramo 2A85727-AV96737)".

Peticionario: Viesgo Distribución Eléctrica, S. L. (NIF B62733159).

Finalidad: soterrar la línea de alta tensión 12/20 kV San Miguel_N-Renedo3, en el tramo comprendido entre los apoyos número 27 y número 29. También se proyecta el soterramiento de la línea de alta tensión 12/20 kV Reocín-R_Cartes, entre los apoyos número 1 y número 2.

Situación: Términos municipales de Cartes y Torrelavega.

Actuaciones proyectadas:

LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 12/20 KV SAN_MIGUEL_N-RENEO3.

Situación: Barrio Remedios, Ayuntamiento de Torrelavega.

Tensión nominal: 20 kV.

Tensión de servicio: 12 kV.

Origen: Apoyo P-28a (Proyectado).

Final: Apoyo P29 (Existente).

Longitud: 163 metros.

Conductor: 94-AL1/22-ST1A (LA 110) (Existente).

Número de apoyos: 1 Apoyo C-4500/16.

LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 12/20 KV SAN_MIGUEL_N-RENEO3 DER. CT TOMA ES-TRADA 2 (7693).

Situación: Barrio Remedios, Ayuntamiento de Torrelavega.

Tensión nominal: 20 kV.

Tensión de servicio: 12 kV.

Origen: Apoyo P-28a (Proyectado).

Final: Apoyo P-1 (Existente).

Longitud: 56 metros.

Zona de aplicación: Zona A.

Conductor: 47-AL1/8-ST1A (LA 56).

LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 12/20 KV REOCIN_CARTES DER CT EL MIRADOR (14794).

Situación: calle Santiago, Ayuntamiento de Cartes.

Tensión nominal: 20 kV.

Tensión de servicio: 12 kV.

Origen: Apoyo P-1a (Proyectado).

MARTES, 9 DE AGOSTO DE 2022 - BOC NÚM. 153

Final: Apoyo P-2 (Existente).

Longitud: 86 metros.

Zona de aplicación: Zona A.

Conductor: 47-AL1/8-ST1A (LA 56) (Existente).

Número de apoyos: 1 apoyo C-4500/16.

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN 12/20 KV SAN_MIGUEL_NRENEDO3, ENTRE APOYO P-26 Y APOYO P-28A.

Situación: Calle El Argumal y calle Santiago, Ayuntamiento de Cartes. Barrio Remedios, Ayuntamiento de Torrelavega.

Tensión nominal: 20 kV.

Tensión de servicio: 12 kV.

Condiciones de instalación: Bajo tubo.

Origen: Apoyo P-26 (Existente).

Final: Apoyo P-28a (Proyectado).

Longitud: 495 metros.

Conductor: RHZ1-OL 12/20 kV 1x240 K Al + H16.

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN 12/20 KV REOCIN-R_CARTES.

Situación: Calle Santiago, Ayuntamiento de Cartes.

Tensión nominal: 20 kV.

Tensión de servicio: 12 kV.

Condiciones de instalación: Bajo tubo.

Origen: CT Medadorio (921).

Final: Apoyo P-1a (Proyectado).

Longitud: 96 metros.

Conductor: RHZ1-OL 12/20 kV 1x240 K Al + H16.

CVE-2022-6141

MARTES, 9 DE AGOSTO DE 2022 - BOC NÚM. 153

El proyecto ha sido redactado por el ingeniero técnico industrial José Luis Rebolledo Malagón y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Cantabria con número 123374-01, de 3 de diciembre de 2021.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto en el apartado "Información Pública" de nuestra web (dgicc.cantabria.es) y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Asimismo, la presente publicación se realiza a los efectos de notificación previstos en el artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Santander, 29 de julio de 2022.

El director general de Industria, Energía y Minas,
Manuel Daniel Alvear Portilla.

MARTES, 9 DE AGOSTO DE 2022 - BOC NÚM. 153

AT-125-2021
"Soterramiento de la L.A.T. 12/20 kV San_Miguel_N - Renedo3 (tramo 1A07899-AV63744) y la L.A.T. 12/20 kV Reocín - R_Cartes (tramo 2A85727-AV96737)"
RELACIÓN DE PROPIETARIOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Nº PARCELA	POLÍGONO	PARCELA	REF. CATASTRAL	TÉRMINO MUNICIPAL	TIPO CULTIVO	PROPIETARIO	APOYO Nº	APOYO Sup. ocupada m2	VELO Sup. Afectada m2	CANALIZACIÓN Sup. Afectada m2	Arquetas (ud.)	SERVIDUMBRE TOTAL (apoyo y canalización) Sup. Afectada m2	ACCESOS (OCUPACIÓN TEMPORAL) Longitud	ACCESOS (OCUPACIÓN TEMPORAL) Sup. Afectada m2
1	18	22	39087A01B00022	TORRELAVEGA	PR	JERÓNIMO UGARTE ESTALDA	28a	1,36	464,49	84,80	1	550,65	83,88	251,38
2			3901BA00500028	CARTES	PR	ENCARNACIÓN LÓPEZ GARCÍA			369,67			369,67		
3	5	57	3884009VA19385	CARTES	PR	HRDOS. DE JOSEFA TORRE PUENTE				16,20		16,20	10,28	30,85

2022/6141

CVE-2022-6141